

Data		Nº Análises Previstas no PCQA	% de Análises Realizadas	Unidades	Valor Paramétrico	Valor Recomendado	Valores Máximos Obtidos	Valores Mínimos Obtidos	% de Análises que cumprem a legislação	7-Out		14-Out	21-Out		28-Out		4-Nov	11-Nov		18-Nov		25-Nov		2-Dez		9-Dez		16-Dez	23-Dez							
Zona Abastecimento										ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5	ZA1	ZA 2/3/4/5
Parâmetro										Mini Mercado "Arco-Íris"	Casa Dª Cristina Alves	Casa Dª Dolores Ricardo	Bar "Stella Maris"	Casa Sr Carlos Alberto G Abreu	Casa Sr Belmiro Ribeiro	Casa Dª Leonor	Restaurante "Minhoto II"	Cabeleireiro "Corte e Arte"	Café "Martins"	Café "Polivalente"	Café "Onda Mar"	Inst Socorros - a Naufragos - "JSN"	Casa Dª Graciete Sousa	Casa Sr Manuel Joaquim Ribeiro	Casa Sr Rui Faustino	Pastelaria "Ceu Azul"	Coopéniche	Café "Montenegro"	Casa Sr Gilberto José Reis	Casa de Repouso da Barragem						
CR1	E. Coli	21	100	N/100ml	0	-	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Coliformes Totais	21	100	N/100ml	0	-	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Cloro Residual	21	100	mg/l	-	0,2-0,6	1,1	0,12	61,9	0,17	0,16	0,27	1,1	0,43	0,27	0,34	0,18	0,28	0,39	0,68	0,12	0,15	0,28	1,1	0,39	0,41	0,31	0,46	0,22	0,32						
C	Cor	12	100	mg/l PtCo	20	-	<8	<8	100	<8	<8	-	<8	-	-	<8	<8	-	<8	<8	-	-	<8	<8	<8	-	-	<8	-	<8						
	Turvação	12	100	UNT	4	-	<0,2	<0,2	100	<0,2	<0,2	-	<0,2	-	-	<0,2	<0,2	-	<0,2	<0,2	-	-	<0,2	<0,2	<0,2	-	-	<0,2	-	<0,2						
	Cheiro	12	100	Factor Diluição	3	-	3	ND	100	ND	ND	-	3	-	-	2	ND	-	2	2	-	-	ND	3	2	-	-	2	-	2						
	Sabor	12	100	Factor Diluição	3	-	3	ND	100	ND	ND	-	3	-	-	2	ND	-	2	2	-	-	ND	3	2	-	-	2	-	2						
	pH	12	100	Unidades de pH	≤6,5 - ≥9,0	-	8,5	7	100	7,8	7,9	-	7,3	-	-	7,4	7,5	-	7,2	7,8	-	-	8,5	7,8	8	-	-	7	-	7,1						
	Condutividade	12	100	µS/cm a 20°C	2500	-	790	134	100	635	449	-	483	-	-	134	571	-	790	604	-	-	678	609	324	-	-	724	-	570						
	Alumínio	12	100	µg/l Al	200	-	94	29	100	63	64	-	56	-	-	94	57	-	29	54	-	-	32	50	66	-	-	35	-	57						
	Nitratos	12	100	mg/l NO	50	-	44	1,6	100	16	12,0	-	4,2	-	-	4	12,0	-	30	1,6	-	-	36	9,4	11	-	-	18	-	44,0						
	Azoto Amoniacal	12	100	mg/l NH	0,5	-	<0,15	<0,15	100	<0,15	<0,15	-	<0,15	-	-	<0,15	<0,15	-	<0,15	<0,15	-	-	<0,15	<0,15	<0,15	-	-	<0,15	-	<0,15						
	Oxidabilidade	12	100	mg/l O	5	-	4,2	1,8	100	<1,5	<1,5	-	2,3	-	-	<1,5	<1,5	-	4,2	<1,5	-	-	<1,5	2,1	1,8	-	-	<1,5	-	<1,5						
	Manganês	12	100	µg/l Mn	50	-	240	<5,0	91,67	<5,0	<5,0	-	<5,0	-	-	<5,0	<5,0	-	<5,0	<5,0	-	-	<5,0	<5,0	<5,0	-	-	240	-	<5,0						
	Nº Total de Germes a 22°C	12	100	N/ml	s/ A.A ²	<100	9	<1	100	<1	9	-	<1	-	-	<1	<1	-	<1	<1	-	-	<1	<1	<1	-	-	<1	-	<1						
	Nº Total de Germes a 37°C	12	100	N/ml	s/ A.A ²	<20	2	<1	100	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	-	<1	<1	-	-	2	<1	<1	-	-	<1	-	<1						
	Clostridium perfringens	12	100	N/100 ml	0	-	0	0	100	0	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0						
	Esporos Clostridium	12	100	N/100ml	0	-	0	0	100	0	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0						
	CI	Cloretos	2	100	mg/l Cl	250	-	73	44	100	73	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Sulfatos	2	100	mg/l SO ²	250	-	59	35	100	59	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Sódio	2	100	mg/l Na ⁴	200	-	11	11	100	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Alumínio	2	100	µg/l Al	200	-	64	63	100	63	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Boro	2	100	mg/l B	1	-	<0,2	<0,2	100	<0,20	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Cálcio		2	100	mg/l Ca ⁴	-	100	76	60	100	76	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Magnésio		2	100	µg/l Mn	-	50	12,9	6,8	100	12,9	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ferro		2	100	µg/l Fe	200	-	<60	<60	100	<60	<60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Cobre		2	100	mg/l Cu	2	-	<0,10	<0,10	100	<0,10	<0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Fluoretos		2	100	mg/l F	1,5	-	0,1	0,1	100	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Arsénio		2	100	µg/l As	10	-	<1,0	<1,0	100	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Cádmio		2	100	µg/l Cd	5	-	<0,50	<0,50	100	<0,50	<0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Cianetos		2	100	µg/l Cn	50	-	<15	<15	100	<15	<15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Crómio		2	100	µg/l Cr	50	-	<1,0	<1,0	100	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Mercúrio		2	100	µg/l Hg	1	-	<0,50	<0,50	100	<0,50	<0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Níquel		2	100	µg/l Ni	20	-	<2,0	<2,0	100	<2,0	<2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Chumbo		2	100	µg/l Pb	25	-	<2,0	<2,0	100	<2,0	<2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														